

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych tj. instalacją wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania oraz wod–kan.
2. Lokalizację jednostek wewnętrznych dopasować do siatki stropu podwieszanego,
3. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi,
4. Należy zapewnić powierzchnię serwisową w suficie podwieszanym zgodnie z wytycznymi DTR producenta urządzenia.
5. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem pożarowym należy uszczelnić,
6. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
7. Jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne, które nie są fabrycznie wyposażone w pompki skroplin, należy wyposażyć dodatkowo w indywidualne pompki skroplin.
8. Włączenia przewodów skroplinowych do instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez syfony z blokadą antyzapachową.
9. Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego uszczelnić masą ognioochronną o odporności ogniowej tej przegrody.
10. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
11. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

LEGENDA:

- przewody freonowe
- przewody freonowe
- przewody freonowe
- przewody skroplinowe

0.34 +24 °C
φ=wynikowa
Qch: 4516 W
– etykieta opisu dla lata

– jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna

– jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna

SANBUD Maciej Grzegolec
ul. Zagnańska 71A; 25–558 Kielce
tel/fax(0–41)362–32–16
e–mail: biuro@bpsanbud.pl
www.bpsanbud.pl

Tytuł projektu:
Rzut dachu – Instalacja klimatyzacji.

Nr rysunku: 15

Skala: 1:50

Stadium:	Projekt budowlany	Branża:	SANITARNA	PAŹDZIERNIK 2014	Podpis:	Data:
Projektował:	mgr inż. Maciej Grzegolec		SWK/0066/POOS/11			10.2014
Opracował:	mgr inż. Paulina Ptak					10.2014
Opracował:	mgr inż. Aneta Gładys					10.2014
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Janus		SWK/0168/POOS/09			10.2014