
ZAKRES OPRACOWANIA
3.1f8 +24 °C
g=wyciskowa
Qch: 8000 W
3.1g +24 °C
g=wyciskowa
Qch: 73780 W
3.1e +24 °C
g=wyciskowa
Qch: 4616 W
3.1d +24 °C
g=wyciskowa
Qch: 48202 W
Q=4689W
AUX024GALH
Q=4000W
AUD018GALH
Q=6886W
AUX030GALH
Q=5909W
AUX030GALH
Q=5590W
AUX030GALH
UTP-RX01H
UTP-RX01BH
Wejście przewodów przejrzej poziomu +11,15
Zejście przewodów do przestrzeni sufitu podwieszonego
14x17,18x28 10x16,3x30
10x16,3x30
ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCE POZIOMY
(PODWIESZENIA)
(DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO)
(DOTWORZYĆ POZIOM ISTNIEJĄCEJ POSADZKI)
(DOTWORZYĆ POZIOM ISTNIEJĄCEJ POSADZKI)
OBRYS BUDYNKU NIŻEJ
OBRYS BUDYNKU WYŻEJ
projektowane przejście szczelne
projektowane przejście szczelne
projektowane przejście szczelne