

KPT-DPIRI.270.1.2022

Kielce, 24.05.2022 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych na :

„Wymianę pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – EtapII”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

- 1) Przewidziana w postępowaniu do zastosowania papa o parametrze giętkości w niskich temperaturach do minus 25 st C przy istniejącym dwuwarstwowym pokryciu w naszej ocenie jest dobrana zbyt rygorystycznie co naraża Zamawiającego na podniesienie niepotrzebnie wysokich kosztów wykonania (w naszej ocenie wystarczyłoby zastosowanie papy o parametrze giętkości do minus 20 st. C). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie papy o parametrze giętkości minus 20 st. C?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zamieszcza poniżej dopuszczalne parametry papy:

12.	Odporność na uderzenie (met.A)	> lub = 1250mm
13.	Wytrzymałość złączy na ścinanie	> lub = 750 N/50mm
14.	Giętkość w niskiej temperaturze	> lub = -20°C
15.	Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż	min. 950±200 N/50mm
16.	Maksymalna siła rozciągająca w poprzek	min. 750±200 N/50mm
17.	Wydłużenie wzdłuż	50 ± 15%
18.	Wydłużenie w poprzek	50 ± 15%

DYREKTOR

Justyna Lichosik

